




Советы пользователю: Рекомендации по приобретению батареек для контроллеров I-7188 ICP-DAS.

В контроллерах I-7188 фирмы ICP-DAS с встроенной функцией часов/календаря используется литиевая батарейка (Lithium Carbon Monofluoride Coin Cell) производства фирмы Rayovac. Маркировка на батарейке – BR1225, однако для приобретения батарейки надо знать точный код заказа, учитывающий конструктивные особенности батарейки. Нужна батарейка с выводами для пайки с установкой в вертикальном положении. Ниже приведена таблица, которая поможет вам сделать правильный выбор.

Производитель	Код изготовителя	Чертеж	Примечание
Rayovac	BR1225T2V		Эта батарейка поставляется с контроллерами I-7188. Код заказа: 2LB002.
Rayovac	BR1225SM2		Эта батарейка требует доработки контактов. Они расположены в одной плоскости.
Panasonic	BR1225-1VC		Одна из возможных замен.

Для пересчета размеров пользуйтесь табличкой.

Conversion Chart

INCHES	MILLIMETERS	INCHES	MILLIMETERS
0.0250.64	0.193 4.90
0.0501.27	0.203 5.16
0.0802.03	0.225 5.72
0.0942.39	0.250 6.35
0.0982.49	0.303 7.70
0.1082.74	0.310 7.87
0.1102.79	0.336 8.53
0.1142.90	0.366 9.30
0.1203.05	0.40010.16
0.1303.30	0.49212.50
0.1513.84	0.64016.26
0.1814.60	0.74718.97